

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWOŻAROWE

obowiązujące Wystawców, Wykonawców Zabudowy i innych uczestników targów ENERGETAB 2017

1 Postanowienia ogólne

Niniejsze przepisy techniczne i przeciwpożarowe obowiązują Wystawców, Wykonawców Zabudowy (stoisk i pawilonów), spedytorów i inne osoby przebywające na terenie targów ENERGETAB 2017 w okresie ich trwania oraz realizacji prac montażowych lub demontażowych.

2 Zasady wykonania zabudowy stoisk

2.1 Wystawca lub upoważniony przez niego Wykonawca Zabudowy jest zobowiązany do przedstawienia w terminie do **10.07.2017**:

- dla stoisk nie przekraczających standardowej wysokości 2,5m – planu zabudowy (z zaznaczeniem zamówionych mediów) oraz specyfikację zastosowanych materiałów;
- dla stoisk przekraczających standardową wysokość 2,5m – projektu zabudowy: rzut poziomy ze wskazaniem miejsca lokalizacji elektrycznej tablicy rozdzielczej i podłączenia wody (jeżeli występuje) oraz rzut pionowy z określeniem wysokości poszczególnych elementów. Projekt powinien także zawierać niezbędny opis i specyfikację zastosowanych materiałów wraz z kopiami atestów stwierdzających ich zgodność z polskimi przepisami przeciwpożarowymi;
- dla stoisk piętrowych – projektu zabudowy, oraz dodatkowo należy przesłać obliczenia statyczne wraz z wyraźnym zaznaczeniem położenia elementów nośnych. Dokumentacja powinna być zatwierdzona przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania konstrukcji budowlanych.

2.2 Zabudowa stoiska powinna być zgodna z prawem budowlanym, przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz odpowiednimi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, a także z wymaganiami ZIAD Bielsko-Biała SA zawartymi w „REGULAMINIE dla uczestników targów ENERGETAB 2017” oraz niniejszych „PRZEPISACH TECHNICZNYCH I PRZECIWOŻAROWYCH obowiązujących Wystawców, Wykonawców Zabudowy i innych uczestników targów ENERGETAB 2017”.

2.3 Wystawca i Wykonawca Zabudowy są zobowiązani uwzględnić parametry techniczne pawilonów wystawowych oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę plenerową, jak np.: wysokość pawilonu, nośność podłogi, wymiary wejść, nawierzchnię terenów plenerowych itp., które są dostępne na stronie internetowej targów oraz w Biurze Targów.

2.4 Zamiar eksponowania ciężkich lub wielkogabarytowych eksponatów Wystawca jest zobowiązany zgłosić do Biura Targów do dnia **29.07.2017** celem przeprowadzenia dodatkowych, szczegółowych uzgodnień. Ciężkie lub wielkogabarytowe eksponaty powinny być wprowadzone na teren targów do dnia **8.09.2017**. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia ciężkiego lub wielkogabarytowego eksponatu na stoisku.

3 Warunki techniczne i organizacyjne wykonania zabudowy

3.1 Wystawca, który zamówił powierzchnię ekspozycyjną bez zabudowy, ma obowiązek zgłosić na piśmie do Biura Targów w terminie do **10.07.2017** dane firmy, która będzie wykonywała zabudowę stoiska, zwanej dalej Wykonawcą Zabudowy. Dane te powinny zawierać: nazwę, adres, NIP, nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za kontakty z Biurem Targów.

3.2 W terminie **14 dni** przed rozpoczęciem prac montażowych Wystawca / Wykonawca Zabudowy zobowiązany jest do uzgodnienia z Biurem Targów warunków organizacyjno – technicznych zabudowy stoiska.

3.3 Przed rozpoczęciem prac montażowych Wystawca / Wykonawca Zabudowy, który wybrał zabudowę niesystemową (w szczególności z płyt kartonowo-gipsowych, MDF, OSB) może zostać zobowiązany do wpłacenia kaucji w wysokości **700 PLN** za stoisko, określonej w pkt. 3.7 „REGULAMINU dla uczestników targów ENERGETAB 2017”. Kaucją zabezpiecza koszty prac porządkowych (utylicacji odpadów powstałych podczas konstrukcji zabudowy stoiska oraz elementów zabudowy pozostawionych po demontażu, oraz kosztów naprawy uszkodzeń powstałych podczas montażu lub demontażu stoiska.

3.4 Rozpoczęcie przez Wykonawcę Zabudowy prac montażowych jest dozwolone jedynie po dokonaniu formalnego przejścia powierzchni wystawienniczej od przedstawiciela Biura Targów (protokolarnie) oraz złożeniu oświadczenia o odpowiedzialności za wykonanie zabudowy wraz z instalacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami wg wzoru dostępnego w Biurze Targów.

3.5 Pracownicy Wykonawcy Zabudowy zobowiązani są do posiadania identyfikatorów, wydanych przez Organizatora, uprawniających ich do wejścia na teren targów.

3.6 Wystawca / Wykonawca Zabudowy w trakcie montażu stoiska ma prawo dokonywać tylko niezbędnych prac montażowych oraz ostatecznego retuszu. Zabronione jest: cięcie i szlifowanie drewna i płyt konstrukcyjnych oraz wykonywanie innych prac powodujących zapylenie. Wyjątek stanowią drobne prace szlifierskie pod warunkiem, że stosowane narzędzia są wyposażone w skuteczne urządzenia zabezpieczające przed pyleniem. Zaleca się prowadzenie tych prac po osłonięciu stoiska kurtynami z folii. Prace powodujące zapylenie powinny być zakończone nie później niż **48 godzin** przed rozpoczęciem targów. Wykonawca takich robót zobowiązany jest do usunięcia ewentualnego zapylenia innych stoisk własnym staniem, ale w porozumieniu z ich właścicielami.

3.7 Organizator na podstawie odrębnego uzgodnienia z Wykonawcą Zabudowy może udostępnić na terenie targów warsztat mechaniczny do przeprowadzenia prac stolarskich i ślusarskich w szerszym zakresie.

3.8 Zabrania się w halach, pawilonach wystawowych oraz pawilonach zewnętrznych:

- prowadzenia wszelkich prac z użyciem otwartego ognia takich jak: spawanie, cięcie, lutowanie, podgrzewanie, szlifowanie itp.,
- używania pistoletów do wstrzeliwania kółków,
- malowania natryskowego,
- ingerowania w konstrukcję pawilonu lub innego elementu jego wyposażenia bez uzgodnienia tego z Organizatorem lub jego przedstawicielem.

3.9 Prace montażowe powinny odbywać się w obrębie własnego stoiska.

3.10 Ściany stoiska oraz inne elementy konstrukcyjne na granicy stoiska o wysokości powyżej 2,5m, zwrócone w stronę stoisk sąsiednich należy wykończyć naturalnie (w kolorze białym).

3.11 Jeżeli wynajęta powierzchnia nie zostanie w związku z zabudową i aranżacją stoiska całkowicie wykorzystana, to Wystawca odpowiada za zagospodarowanie pustych przestrzeni graniczących z sąsiednimi stoiskami.

3.12 Wykonawca Zabudowy zobowiązany jest do pozostawienia swobodnego dostępu do urządzeń technicznych (np. rozdzielni elektrycznych, zaworów wodociagowych itp.).

3.13 Wystawca / Wykonawca Zabudowy po zakończeniu budowy stoiska i montażu eksponatów zobowiązany jest do wyniesienia wszelkich odpadów materiałowych i opakowań do specjalnych kontenerów udostępnionych w tym celu przez Organizatora (patrz: pkt. 12.2 i 12.3).

3.14 Prace montażowe zabudowy stoiska muszą zostać zakończone najpóźniej na **24 godzin** przed rozpoczęciem targów.

3.15 Organizator może wstrzymać budowę stoiska lub spowodować usunięcie elementów zabudowy na koszt Wystawcy / Wykonawcy Zabudowy, jeżeli:

- zabudowa stoiska wykonywana jest niezgodnie z przedstawionym projektem lub nie uwzględnia zastrzeżeń do tego projektu zgłoszonych przez Organizatora,
- zabudowa wykonywana jest niezgodnie z lokalizacją określoną w potwierdzeniu uczestnictwa w targach i wskazaną w trakcie przekazania powierzchni stoiska do realizacji zabudowy,
- Wykonawca Zabudowy wykonał instalacje techniczne bez uzyskania zgody lub niezgodnie z ustaleniami ze służbami technicznymi Organizatora,
- elementy zabudowy nie posiadają odpowiednich atestów trudnopalności,
- zachodzi obawa przekroczenia dopuszczalnych obciążeń użytkowych statycznych lub wytrzymałościowych.

4 Elementy zabudowy stoisk i wysokość zabudowy

4.1 Wszystkie elementy zabudowy muszą spełniać wymogi przepisów przeciwpożarowych.

4.2 Przeszkolone elementy zabudowy stoisk (np. gabloty, witryny) muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego (szyby ochronne klejone, laminowane, hartowane lub zbrojne) oraz posiadać pełny dolny cokół z materiału nietłukącego o wysokości co najmniej 30cm, a krawędzie muszą być oszlifowane i zabezpieczone, aby wyeliminować ryzyko obrażeń.

4.3 Standardowa wysokość zabudowy mierzona od podłogi wynosi 2,5m.

4.4 Maksymalna wysokość stoisk niestandardowych, mierzona od podłogi, nie może przekroczyć 6,5m.

5 Ekspozycje na terenie otwartym

5.1 Wynajęte powierzchnie na terenie otwartym (tzw. plenery) przewidziane są do postawienia przez Wystawcę obiektów budowlanych stanowiących jedynie ekspozycje wystawowe. W przypadku zamiaru Wystawcy postawienia na wynajętej otwartej powierzchni tymczasowego obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, Wystawca zobowiązany jest do dokonania uzgodnień i dostarczenia stosownej dokumentacji do Biura Targów najpóźniej do **10.07.2017**.

5.2 Zabrania się wykonywania wszelkich robót ziemnych na terenie otwartym (wiercenie otworów, wbijanie pali, masztów flagowych, wykonywanie fundamentów, zakotwiczeń) bez pisemnej zgody Organizatora.

5.3 Ekspozyty i wszelkie urządzenia na terenie otwartym winny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 0,5m od krawędzi ciągu komunikacyjnego.

5.4 Konstrukcje budowlane i ekspozyty narażone na wyładowania atmosferyczne muszą być uziemione uziomem o odpowiedniej rezystancji.

6 Elementy i konstrukcje reklamowe

6.1 Ustawianie konstrukcji reklamowych poza stoiskiem – w halach, pawilonach lub na terenach otwartych wymaga zgody Organizatora i jest odpłatne.

6.2 Zgoda Organizatora na postawienie konstrukcji reklamowych narażonych na działanie warunków atmosferycznych (np. silne podmuchy wiatru) może być wydana pod warunkiem okazania odpowiednich obliczeń statycznych i wytrzymałościowych.

6.3 Bez uzgodnień z Organizatorem zabrania się zawieszania i naklejania transparentów, reklam i dekoracji na konstrukcjach pawilonów (dźwigary stropów, ściany, poręcze, balustrady, szyby) oraz innych elementach infrastruktury targowej.

6.4 Wykorzystanie dronów, balonów, sterowców, laserów do celów reklamowych wymaga zgody Organizatora.

6.5 Formy reklamy, w tym akustyczne i świetlne, nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nie mogą powodować jakichkolwiek zakłóceń.

7 Warunki techniczne wykonania instalacji elektrycznej

7.1 Do zasilania stoisk i eksponatów na terenach targowych służy sieć TN-C-S lub TN-S 230/400V, 50Hz. Instalacja zasilająca zakończona jest na stoisku gniazdem wtykowym z zestykiem ochronnym: 3-biegunowym: 230V, lub 5-biegunowym: 400V, o wynikającej z zamówienia wartości dopuszczalnego obciążenia prądowego.

7.2 Jako środek ochrony dodatkowej przed porażeniem obowiązuje system samoczynnego wyłączenia zasilania spełniający wymagania normy PN-HD-60364-4-41.

7.3 Instalację elektryczną na stoisku należy zabezpieczyć wyłącznikiem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym 30mA.

7.4 Organizator zastrzega sobie wyłączność wykonania przyłączy elektrycznych do stoiska na rzecz wszystkich uczestników targów.

7.5 Wszystkie instalacje elektryczne wykonane na terenie targów podlegają kontroli technicznej. Instalacja na stoisku może być podłączona do sieci elektrycznej targów jedynie po przekazaniu Organizatorowi przez Wykonawcę Zabudowy protokołu wykonanych **badń odbiorczych** tej instalacji, wykonanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

7.6 Samowolne podłączanie instalacji elektrycznej do sieci targów jest niedozwolone.

7.7 Zabrania się wykonywania jakichkolwiek zmian w instalacji elektrycznej targów bez uzgodnienia z Organizatorem.

- 7.8 Ze względu na bezpieczeństwo, Wystawcy i Wykonawcy Zabudowy zobowiązani są do wyłączenia zasilania swojego stoiska przed jego opuszczeniem. Powyższe nie obejmuje specjalnej instalacji tzw. 24-godzinnej, przewidzianej do podłączenia lodówek, systemów alarmowych, itp.
- 7.9 W okresie montażu i demontażu stoisk czynne jest ogólne (tzw. techniczne) oświetlenie pawilonów. W godzinach otwarcia targów dla zwiedzających oświetlenie to jest wyłączone. W uzasadnionych przypadkach Organizator może włączyć część lub całość oświetlenia ogólnego pawilonu.
- 7.10 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej należy niezwłocznie zawiadomić Biuro Targów.

8 Warunki techniczne wykonania instalacji wodnej

- 8.1. Przyłącza wodno-kanalizacyjne wykonują wyłącznie służby techniczne Organizatora na koszt uczestnika targów.
- 8.2 Ze względów bezpieczeństwa Wystawcy są zobowiązani do zamykania zaworów wodociągowych każdorazowo przed opuszczeniem stoiska.

9 Warunki techniczne przyłącza internetowego

- 9.1 W większości lokalizacji na terenie targów jest dostępny nieodpłatnie bezprzewodowy dostęp do Internetu.
- 9.2 Przewodowe przyłącza internetowe do stoiska są odpłatne i wykonują je wyłącznie służby techniczne Organizatora. Łącze internetowe kablowe zakończone jest wtykiem RJ-45 (bez dodatkowych urządzeń końcowych).
- 9.3 Wystawca otrzymuje tylko jeden adres IP. Przy tworzeniu własnych sieci WiFi w paśmie 2,4GHz zabrania się wykorzystywania kanałów od 6 wzwyż.
- 9.4 Przy instalowaniu własnego routera WLAN prosimy o poinformowanie Organizatora o nazwie identyfikatora (SSID), pod jaką sieć WLAN będzie dostępna.
- 9.5 Przy instalowaniu przez Wystawcę własnych routerów WLAN, nie można używać następujących adresów IP: 192.168.0.1/24; 192.168.5.1/24, 10.168.0.1/24 i 192.168.28.1/24.
- 9.6 Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować zablokowanie przez Organizatora dostępu Wystawcy do sieci LAN.

10 Przepisy przeciwpożarowe

- 10.1 Wszystkie elementy zabudowy muszą spełniać wymogi przepisów przeciwpożarowych. Stosowane materiały i wykładziny powinny być niepalne lub co najmniej trudno zapalne i nierozprzestrzeniające ognia (NRO) bądź zabezpieczone atestowanymi środkami ogniochronnymi. Certyfikat trudnozapałności i NRO lub zaświadczenie o wykonaniu zabezpieczenia atestowanymi środkami ogniochronnymi powinien zostać dostarczony do Biura Targów. Kopie tych dokumentów muszą znajdować się na stoisku w celu ich okazania Inspektorowi Ochrony Przeciwpożarowej Organizatora. W przypadku braku tych dokumentów Organizator na wniosek Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej może nakazać likwidację stoiska w całości lub w części albo nakazać uzupełnienie zabezpieczeń środkami ogniochronnymi.
- 10.2 Zabudowa stoiska i aranżacja ekspozycji musi zapewniać stały i swobodny dostęp do: dróg, przejść i wyjść ewakuacyjnych, elektrycznych tablic rozdzielczych i wyłączników prądu, hydrantów i sprzętu gaśniczego.
- 10.3 Należy bezwzględnie przestrzegać nie zastawiania dróg, przejść i wyjść ewakuacyjnych. Zabrania się na nich parkowania pojazdów oraz składowania towarów. Pojazdy i towary pozostawione na tych drogach będą usuwane na koszt i ryzyko Wystawcy / Wykonawcy Zabudowy lub innego uczestnika targów.
- 10.4 Wszystkie stoiska na terenie otwartym (tzw. plenery) muszą być przez właścicieli tych stoisk wyposażone w 1 szt. gaśnicy proszkowej 4kg typ GP-4x ABC. Wszystkie punkty gastronomiczne muszą być przez właścicieli tych punktów wyposażone w 1 szt. gaśnicy proszkowej 4kg typ GP-4x ABC oraz w 1 szt. gaśnicy pianowej gastronomicznej typ GWG-2x AF.
- 10.5 **Zabrania się** na terenach ekspozycyjnych ZIAD Bielsko-Biała SA:
- używania otwartego ognia w pawilonach wystawienniczych i na stoiskach zewnętrznych;
 - palenia tytoniu w pawilonach wystawienniczych oraz w ciągach komunikacyjnych, przejściach i korytarzach. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w miejscach oznakowanych i wyposażonych w popielnice;
 - rozpalania ognisk oraz wykonywania prac przy użyciu otwartego ognia;
 - użytkowania gazu propan-butan;
 - stosowania w pawilonach oraz na terenie otwartym balonów napełnionych palnym gazem, oraz tzw. chińskich lampionów z otwartym ogniem i materiałów pirotechnicznych.
 - używania materiałów łatwopalnych do osłaniania punktów świetlnych;
 - przechowywania na zapleczach stoisk wszelkiego rodzaju materiałów palnych, materiałów pirotechnicznych oraz niebezpiecznych pożarowo substancji chemicznych;
 - składowania i ustawiania materiałów i przedmiotów łatwopalnych w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń grzewczych, instalacji odgromowych i elektroenergetycznych linii kablowych;
 - dokonywania we własnym zakresie jakichkolwiek przeróbek lub napraw urządzeń i instalacji elektrycznych, grzewczych itp.;
 - korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych, grzewczych i innych;
 - pozostawiania bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych;
 - ustawianie urządzeń grzewczych na podłożu palnym bez zabezpieczenia materiałem niepalnym;
 - pozostawiania po zakończonej pracy lub demonstracji maszyn i urządzeń technicznych nieoczyszczonych z pyłów, kurzu, zacieków, smarów, olejów itp. odpadów;
 - pozostawiania zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i ściściwa bez zabezpieczenia ich w szczelnie zamkniętych pojemnikach wykonanych z materiałów niepalnych;
 - przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować samozapłon lub wybuch;

- używania wykładzin z materiałów palnych na stoiskach, ciągach komunikacyjnych lub drogach ewakuacyjnych;
 - używania podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z akcją ratowniczo-gaśniczą.
- 10.6 Nie zezwala się stosowania cieczy palnych na terenie targów, za wyjątkiem specjalnie oznakowanych i zabezpieczonych rejonów zainstalowania olejowych pieców, służących do ogrzewania powietrza w pawilonach.
- 10.7 Wystawca / Wykonawca Zabudowy zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników zatrudnionych przy montażu i demontażu stoiska oraz pracowników obsługujących stoisko w zakresie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz przekazanie do Biura Targów oświadczenia o odbyciu stosownego przeszkolenia w/w pracowników.
- 10.8 Uczestnicy targów zobowiązani są do:
- zaniechania wszelkich czynności mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa pożarowego,
 - udostępnienia wszystkich pomieszczeń i stoisk celem sprawdzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 - natychmiastowego usunięcia stwierdzonych usterek i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym stoiska oraz wykonywania doraźnych poleceń wydawanych przez służbę przeciwpożarową Organizatora.
- 10.9 W razie powstania pożaru na terenie targów należy natychmiast zaalarmować znajdujących się w pobliżu współpracowników oraz Straż Pożarną **tel. 998** lub Centrum Dowodzenia **tel. 112** lub Policję **tel. 997**. Wspólnie ze współpracownikami przystąpić do gaszenia pożaru używając do tego celu podręcznego sprzętu gaśniczego. Do chwili przybycia Straży Pożarnej należy podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą przedstawicielowi Organizatora, a po przybyciu Straży Pożarnej - dowódcy akcji.

11 Przepisy bezpieczeństwa pracy

- 11.1 Budowa stoisk, montaż ekspozycji, wszelkich instalacji oraz nośników reklamy powinny być przeprowadzane i zakończone w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności dla życia i zdrowia osób przebywających na terenach targowych.
- 11.2 Wystawca / Wykonawca Zabudowy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy swoich pracowników i odpowiadają za wszelkie wypadki wynikłe wskutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm bezpieczeństwa pracy w okresie montażu i demontażu ekspozycji.
- 11.3 Przy demonstrowaniu pracy maszyn i urządzeń należy odpowiednio zabezpieczyć (odgrodzić) teren przeznaczony na ten cel.
- 11.4 W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, nie objętych niniejszymi przepisami, mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w Polsce.

12 Przepisy porządkowe

- 12.1 Po zakończeniu targów i demontażu stoiska Wystawca / Wykonawca Zabudowy jest zobowiązany do uporządkowania powierzchni wystawienniczej (usunięcie elementów zabudowy, wykładziny, resztek taśm klejących, farb itp.).
- 12.2 Odpady powstałe w związku z montażem i demontażem stoiska, a także w trakcie trwania targów należy posegregować i wrzucić do oznakowanych pojemników / kontenerów.
- 12.3 Odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska (np. płyty kartonowo-gipsowe, MDF, OSB, oleje, kwasy, lakiery itp.) nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami ani odprowadzać do kanalizacji. Odpady te podlegają utylizacji na koszt Wystawcy / Wykonawcy Zabudowy
- 12.4 Spowodowanie mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia posadzki w hali, kostce brukowej, elewacji, bramie, roletcie, drzwiach, skutkować będzie obciążeniem sprawcy kosztami naprawy.
- 12.5 Zgodnie z p.5.12 „REGULAMINU dla uczestników targów **ENERGETAB 2017**” rozładunek i załadunek ekspozycji, materiałów pomocniczych i innych, może odbywać się jedynie przez licencjonowanych spedytorów Organizatora.
- 12.6 Niniejsze przepisy obowiązują od dnia **01.02.2017** i stanowią integralną część „REGULAMINU dla uczestników targów **ENERGETAB 2017**”.

ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA